

POŚWIADCZONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Logo: TÜV SÜD
Product Service

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr D 073342 0313 wyd. 00

Posiadacz certyfikatu: **Sungrow Power Supply Co., Ltd.**
No. 1699 Xiyou Road, New & High
Technology Industrial Development Zone,
230088 Hefei, Anhui
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Nazwa przedmiotu: **Przetwornik
Sieciowy falownik fotowoltaiczny**

Niniejszy certyfikat potwierdza zgodność sprzętu z wymienionymi wymaganiami na zasadzie dobrowolności oraz ma zastosowanie wyłącznie do próbki przedłożonej do badań i certyfikacji oraz nie potwierdza jakości lub bezpieczeństwa produktów seryjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z badań nr: 704092001855-00

/-/ nieczytelny podpis

Data: 27.01.2021 (Zhengdong Ma)



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr D 073342 0313 wyd. 00

Model/modele: SG125HX

Parametry:

Fotowoltaiczne parametry wejściowe	
Maks. napięcie wejściowe:	1500 V d.c.
Min. napięcie punktu mocy maksymalnej (MPP - Maximum Power Point):	500 V d.c.
Maks. napięcie punktu mocy maksymalnej (MPP - Maximum Power Point):	1500 V d.c.
Maks. prąd wejściowy:	6*30 A d.c.
Isc PV:	6*50 A d.c.
Parametry wyjściowe prądu zmiennego	
Znamionowe napięcie wyjściowe:	3~ 800 V a.c.
Nominalna częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Maks. prąd wyjściowy:	90,2 A a.c.
Znamionowa moc wyjściowa:	125 kW
Maks. moc pozorna:	125 kVA
Zakres współczynnika mocy:	Opóźniony – 0,8... Wiodący – 0,8
Inne parametry	
Zakres temperatury otoczenia:	-30°C...+60°C
Klasa ochrony:	I
Stopień ochrony:	IP66
Kategoria przepięć:	II(PV), III (sieć)


Testowane zgodnie z: EN 50549-2:2019/AC:2019

TÜV SÜD Product Service GmbH – Organ Certyfikujący – Ridlerstraße 65 – 80339 Monachium – Niemcy TÜV®

Ja, mgr **Krzysztof Pasiewicz**, Tłumacz Przysięgły języka angielskiego, TP/209/05, zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim. Niniejszy dokument został sporządzony bez żadnych poprawek i uzupełnień.


Wszystkie logo, znaki towarowe i nazwy handlowe użyte w dokumencie wyłącznie w celu poglądowym należą do ich odpowiednich właścicieli.

Bydgoszcz, dnia **6 kwietnia 2021**, nr repertorium **491 /21**

Tłumaczono w Centrum Lingwistycznym • Krzysztof Pasiewicz  85-016 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 22/2

 /  +48 52 / 322-89-50  www.clkp.pl



 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
mgr **Krzysztof Pasiewicz**
85-016 BYDGOSZCZ
ul. 3 Maja 22/2