

**POŚWIADCZONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO**

Logo: TÜV SÜD  
Product Service

CERTYFIKAT

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr D 073342 0317 Rev. 00

**Posiadacz certyfikatu:** **Sungrow Power Supply Co., Ltd.**  
No. 1699 Xiyou Road, New & High  
Technology Industrial Development Zone,  
230088 Hefei, Anhui  
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

**Nazwa przedmiotu:** **Przetwornik  
Sieciowy falownik fotowoltaiczny**

Niniejszy certyfikat potwierdza zgodność sprzętu z wymienionymi wymaganiami na zasadzie dobrowolności oraz ma zastosowanie wyłącznie do próbki przedłożonej do badań i certyfikacji oraz nie potwierdza jakości lub bezpieczeństwa produktów seryjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

**Raport z badań nr:** 704092001858-00

*/-/ nieczytelny podpis*

**Data:** 25.02.2021 (Zhengdong Ma)



# CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr D 073342 0317 Rev. 00

**Model/modelo:** SG125HX

## Parametry:

Maks. napięcie wejściowe:	d.c. 1500 V
Min. napięcie punktu mocy maksymalnej (MPP - Maximum Power Point):	d.c. 500 V
Maks. napięcie punktu mocy maksymalnej (MPP - Maximum Power Point):	d.c. 1500 V
Maks. prąd wejściowy:	d.c. 6*30 A
Isc PV:	d.c. 6*50 A
Nominalne napięcie sieciowe:	a.c. 3/PE ~, 800 V
Nominalna częstotliwość sieci:	50/60 Hz
Maks. ciągły prąd wyjściowy:	a.c. 90,2 A
Znamionowa moc wyjściowa:	125 kW
Maks. moc pozorna:	125 kVA
Zakres współczynnika mocy:	Wiodący - 0,8...Opóźniony - 0,8
Zakres temperatury otoczenia:	-30°C...+60°C
Klasa ochrony:	I
Stopień ochrony:	IP66
Kategoria przepięć:	III(AC), II(DC)

**Poddane badaniom** IEC 61727:2004  
**zgodnie z:** IEC 62116:2014  
IEC 61000-3-11:2017  
IEC 61000-3-12:2011


TÜV SÜD Product Service GmbH · Organ Certyfikujący · Ridlerstraße 65 · 80339 Monachium · Niemcy TÜV®

Ja, mgr **Krzysztof Pasiewicz, Tłumacz Przysięgły języka angielskiego, TP/209/05**,  
zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku  
angielskim. Niniejszy dokument został sporządzony bez żadnych poprawek i uzupełnień.


Wszystkie logo, znaki towarowe i nazwy handlowe użyte w dokumencie wyłącznie w celu poglądowym należą do ich odpowiednich właścicieli.

Bydgoszcz, dnia **6 kwietnia 2021**, nr repertorium **492 /21**

Tłumaczono w Centrum Lingwistycznym • Krzysztof Pasiewicz  85-016 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 22/2

 /  +48 52 / 322-89-50  www.clkp.pl



 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY  
JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
mgr Krzysztof Pasiewicz  
85-016 BYDGOSZCZ  
ul. 3 Maja 22/2