

POŚWIADCZONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Logo: TÜV SÜD
Product Service

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr D 073342 0320 wyd. 00

Posiadacz certyfikatu: **Sungrow Power Supply Co., Ltd.**
No. 1699 Xiyou Road, New & High
Technology Industrial Development Zone,
230088 Hefei, Anhui
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Nazwa przedmiotu: **Przetwornik
Sieciowy falownik fotowoltaiczny**

Niniejszy certyfikat potwierdza zgodność sprzętu z wymienionymi wymaganiami na zasadzie dobrowolności oraz ma zastosowanie wyłącznie do próbki przedłożonej do badań i certyfikacji oraz nie potwierdza jakości lub bezpieczeństwa produktów seryjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z badań nr: 704092001859-00

/-/ nieczytelny podpis

Data: 23.03.2021 (Zhengdong Ma)



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr D 073342 0320 wyd. 00

Model/modelo: SG125HX

Parametry:

Maks. napięcie wejściowe:	d.c. 1500 V
Min. napięcie punktu mocy maksymalnej (MPP - Maximum Power Point):	d.c. 500 V
Maks. napięcie punktu mocy maksymalnej (MPP - Maximum Power Point):	d.c. 1500 V
Maks. prąd wejściowy:	d.c. 6*30 A
Isc PV:	d.c. 6*50 A
Nominalne napięcie sieciowe:	a.c. 3/PE ~, 800 V
Nominalna częstotliwość sieci:	50/60 Hz
Maks. ciągły prąd wyjściowy:	a.c. 90,2 A
Znamionowa moc wyjściowa:	125 kW
Maks. moc pozorna:	125 kVA
Zakres współczynnika mocy:	Wiodący - 0,8...Opóźniony - 0,8
Zakres temperatury otoczenia:	-30°C...+60°C
Klasa ochrony:	I
Stopień ochrony:	IP66
Kategoria przepięć:	III(AC), II(DC)

Testowane zgodnie z: IEC 61683:1999
EN 50530:2010/A1:2013
IEC 60068-2-1:2007
IEC 60068-2-2:2007
IEC 60068-2-14:2009
IEC 60068-2-30:2005
IEC 60068-2-27:2008
IEC 60068-2-64:2008/AMD1:2019

TÜV SÜD Product Service GmbH · Organ Certyfikujący · Ridlerstraße 65 · 80339 Monachium · Niemcy TÜV®

Ja, mgr **Krzysztof Pasiewicz, Tłumacz Przysięgły języka angielskiego, TP/209/05**,
zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku
angielskim. Niniejszy dokument został sporządzony bez żadnych poprawek i uzupełnień.


Wszystkie logo, znaki towarowe i nazwy handlowe użyte w dokumencie wyłącznie w celu poglądowym należą do ich odpowiednich właścicieli.

Bydgoszcz, dnia **6 kwietnia 2021**, nr repertorium **493 /21**

Tłumaczono w Centrum Lingwistycznym • Krzysztof Pasiewicz 85-016 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 22/2

 /  +48 52 / 322-89-50  www.clkp.pl



 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Krzysztof Pasiewicz
85-016 BYDGOSZCZ
ul. 3 Maja 22/2