

POŚWIADCZONE TŁUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO



Logo: TÜV SÜD
Product Service

CERTYFIKAT

Nr B 073342 0318 wyd. 00

Posiadacz certyfikatu:

Sungrow Power Supply Co., Ltd.
No. 1699 Xiyou Road, New & High
Technology Industrial Development Zone,
230088 Hefei, Anhui
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Znak certyfikacji:



Nazwa przedmiotu:

**Przetwornik
Sieciowy falownik fotowoltaiczny**

CERTYFIKAT

Niniejszy certyfikat wystawiany jest dobrowolnie i potwierdza zgodność wymienionego sprzętu z zasadniczymi wymaganiami. Powyższy znak certyfikacji można umieścić na wyrobie. Modyfikacja znaku certyfikacji jest zabroniona. Ponadto posiadacz certyfikatu nie może przekazywać go osobom trzecim. Certyfikat jest ważny w podanym terminie, chyba że zostanie anulowany wcześniej. Należy zachować zgodność z wszelkimi odpowiednimi wymogami dotyczącymi przepisów badań i certyfikacji Grupy TÜV SÜD. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z badań nr:

704092001854-00

Ważny do:

15.03.2026

/-/ nieczytelny podpis

Data: 17.03.2021

(Zhengdong Ma)



CERTYFIKAT

Nr B 073342 0318 wyd. 00

Model/model: SG125HX

Parametry:

Maks. napięcie wejściowe:	d.c. 1500 V
Min. napięcie punktu mocy maksymalnej (MPP - Maximum Power Point):	d.c. 500 V
Maks. napięcie punktu mocy maksymalnej (MPP - Maximum Power Point):	d.c. 1500 V
Maks. prąd wejściowy:	d.c. 6*30 A
Isc PV:	d.c. 6*50 A
Nominalne napięcie sieciowe:	a.c. 3/PE ~, 800 V
Nominalna częstotliwość sieci:	50/60 Hz
Maks. ciągły prąd wyjściowy:	a.c. 90,2 A
Znamionowa moc wyjściowa:	125 kW
Maks. moc pozorna:	125 kVA
Zakres współczynnika mocy:	Wiodący - 0,8...Opóźniony - 0,8
Zakres temperatury otoczenia:	-30°C...+60°C
Klasa ochrony:	I
Stopień ochrony:	IP66
Kategoria przepięć:	III(AC), II(DC)

Testowane zgodnie z: IEC 62109-1 (wyd. 1)
EN 62109-1:2010
IEC 62109-2 (wyd. 1)
EN 62109-2:2011

TÜV SÜD Product Service GmbH – Jednostka notyfikowana – Ridlerstraße 65 – 80339 Monachium – Niemcy

TÜV®

Ja, mgr **Krzysztof Pasiewicz**, Tłumacz Przysięgły języka angielskiego, TP/209/05, zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim. Niniejszy dokument został sporządzony bez żadnych poprawek i uzupełnień.


Wszystkie logo, znaki towarowe i nazwy handlowe użyte w dokumencie wyłącznie w celu poglądowym należą do ich odpowiednich właścicieli.

Bydgoszcz, dnia **6 kwietnia 2021**, nr repertorium **490 /21**

Tłumaczono w Centrum Lingwistycznym • Krzysztof Pasiewicz  85-016 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 22/2

 /  +48 52 / 322-89-50  www.clkp.pl



 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
mgr **Krzysztof Pasiewicz**
85-016 BYDGOSZCZ
ul. 3 Maja 22/2